

Предписание № 42/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу Муниципальному бюджетному образовательному учреждению средней общеобразовательной школы села Индерка Сосновоборского района Пензенской области (Детскому оздоровительному лагерю с дневным пребыванием детей "Радуга" при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы села Индерка Сосновоборского района Пензенской области), директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Индерка Сосновоборского района Пензенской области Каримовой Изеле Каюмовне
 (полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВрИО начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского, Неверкинского, Лопатинского и Камешкирского районов Чакаева Р. Н. № 42 от 15 мая 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин «19» мая 2017 г. по 10 ч 30 мин. «25» мая 2017 г. проведена внеплановая выездная проверка ВрИО начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского, Неверкинского, Лопатинского и Камешкирского районов Чакаевым Рамисом Наилевичем
 (должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

В отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Индерка Сосновоборского района Пензенской области (Детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей "Радуга" при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы села Индерка Сосновоборского района Пензенской области), расположенного по адресу: Пензенская область, Сосновоборский район, с. Индерка, переулок Школьный, 20
 наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Совместно с директором МБОУ СОШ с. Индерка Каримовой Изелей Каюмовной
 (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Размеры этажных планов эвакуации в здании учреждения менее чем 600х400 мм, планы эвакуации не выполнены на основе фотолюминесцентных материалов.	(часть 3 статьи 4 и часть 1 статьи 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2.4, п. 6.2.7. ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные)	До 26.08.2017 г.	

2	<p>Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных несущих конструкций чердачного помещения здания детского сада в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности не реже 1 раза в год не проводится.</p>	<p>(п. 21 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390))</p>	<p>До 26.08.2017 г.</p>	
---	--	---	-------------------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

ВРИО начальника ОНД и ПР г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского, Неверкинского, Лопатинского и Камешкирского районов Чакаев Рамис Наилевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» 05 2017 г.



Предписание для исполнения получил:



Исаев
(подпись)

«25» 05 2017 г.

законный представитель
юридического лица
директор школы
Каришова И.К.

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.