

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа
№ 1 с. Индерка Сосновоборского района
Пензенской области

42585, с. Индерка, пер. Школьный, 20

Тел: (884168) 2-66-76.

E-mail: school-inderka@yandex.ru

ИНН 5831001764

08.06.2017г. № 89

ВрИО начальника
ОНД и ПР г. Кузнецка,
Кузнецкого, Сосновоборского
районов Чакаеву Р.Н.

директора МБОУ СОШ с. Индерка
Каримовой И.К.

В ответ на Ваше предписание № 42/1/1 от 25 мая 2017 года сообщаем,
что нарушения требований пожарной безопасности, выявленные Вами в ходе
проверки устранены.

1. Размеры этажных планов эвакуации выполнены на основе
фотолюминесцентных материалов размером 600*400 мм. (фото
прилагается).
2. Акт сдачи- приемки по огнезащите деревянных конструкций
чердачного помещения школы от 28.05.2016г. (акт прилагается).
3. Договор с ВДПО по техническому обслуживанию системы охранно-
пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в
работоспособном состоянии № Т-КЗ-73 от 01.06.2017г. (договор
прилагается)

Договор с ВДПО по техническому обслуживанию мониторинга
автоматики пожарной безопасности № Т-67 от 01.06.2017г. (договор
прилагается)

Директор школы:



И.К. Каримова

И.К.Каримова